

保育所安全計画

野里保育園

令和8年4月1日改定

1 安全点検

(1) 施設、設備、園外環境等の安全点検

4月 5月 6月	緊急連絡先の確認、児童票の整理、避難経路の点検 保育室の安全点検、散歩コースの点検 園庭・遊具の安全点検、水遊びの安全確認
7月 8月 9月	空調設定温度の点検、プール監視体制の確認 台風対策、飛散防止点検 消防設備の点検、緊急連絡先の再点検
10月 11月 12月	散歩コースの点検、避難経路の点検 保育室の安全点検、園庭・遊具の安全点検 室内設定温度の点検、換気・湿度の確認
1月 2月 3月	室内設定温度の点検、換気・湿度の確認 消防設備の点検、保育室の点検 散歩コースの見直し点検、室内棚・電気設備の点検

(2) チェック体制

毎月、年齢別チェックリストに基づく安全点検を実施します。 ※ 別紙のとおり

チェックリスト名	対象	周期	点検者	確認者
自主点検表 (毎日、毎月定期)	設備全体	毎日 毎月	主任 園長	園長
保育活動 チェックリスト	にじ組 (5歳児) ほし組 (4歳児)	毎月	担任	主任 園長
	そら組 (3歳児)			
	りんご (2歳児) みかん (1歳児) さくらんぼ (0歳児)			

(3) マニュアルの策定・共有 ※ 別冊にて管理

マニュアル名	点検 (更新) 日
消防計画 (小規模消防計画)	令和8年4月1日
危機管理マニュアル ・火災、地震、風水害時の予防と対応 ・落雷、土砂災害時の対応 ・事故発生時の対応 ・不審者侵入の予防と対応 ・無断外出等の予防と対応	令和8年4月1日

2 園児・保護者に対する安全指導等

(1) 児童への安全指導（生活における安全、災害や事故発生時の対応、交通安全等）

4月	煙を吸い込まない
5月	すべり台の乗り方、遊び方
6月	傘のさし方、使い方、歩き方
7月	地震のときはだんごむし、かえるさんポーズ
8月	さわっちゃいけない、あぶない虫たち
9月	消火器の使い方
10月	不審者 知らない人にはついて行かない
11月	おはしもちの「も」もどらない
12月	ストーブ、やかん、アイロンに気をつけよう
1月	凧あげは、木のない広い公園で
2月	雷ゴロゴロ急いでお部屋の中へ
3月	おはしもちの「ち」ちかづかない

(2) 保護者への周知説明・共有 ※ 保育園ブログ「のぞときっず」にて発信

4月	毎年度改定後の「安全計画」をブログ、HPに掲載 門の開閉時や駐車場に関する注意喚起
5月以降	園だよりやブログで、訓練（消火、交通安全、AED、 不審者）の様子をお知らせ

3 訓練等

(1) 訓練のテーマ・取組

4月	火災・地震訓練
5月	火災・地震訓練
6月	火災・地震訓練
7月	火災・地震訓練、AED心肺蘇生訓練（ALSOC）
8月	火災通報訓練（大隅肝付消防組合）
9月	火災・地震訓練
10月	火災・地震訓練、交通安全教室（交通安全協会）
11月	火災総合訓練（大隅肝付消防組合）
12月	火災・地震訓練
1月	火災・地震訓練、不審者訓練（鹿屋警察署）
2月	火災・地震訓練
3月	火災・地震訓練

(2) 職員への研修

4月～6月	定例職員会においてヒヤリハット事案の共有 火災消火訓練・通報訓練の趣旨及び方法の確認
7月～9月	定例職員会においてヒヤリハット事案の共有 不審者訓練の趣旨及び実施方法の確認
10月～12月	定例職員会においてヒヤリハット事案の共有 交通安全協会による「交通安全教室」に参加 消防組合による「火災訓練」に参加
1月～3月	定例職員会においてヒヤリハット事案の共有 警察による「不審者対策訓練」に参加

(3) 再発防止策の徹底

- ・毎月の定例職員会においてヒヤリハット事案の共有（毎月実施）

自主検査票(日常) 令和 年 月

日	曜日	検査項目						
		避難通路 物品有無	終業時の 火気確認	電 源 遮断確認	倉庫等の 施錠確認	火気設備 器具の異 常の有無	電気器具 配 線 老化損傷	その他
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

(備考)検査を実施し不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告
すること。

(凡例) ○・・・良 ×・・・不備 △・・・即時改修

防火管理者確認

--

自主検査票(定期) 令和 年 月

実施項目		確認箇所		確認
建物構造	(1) 柱・はり・壁・床	コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。		
	(2) 天井	仕上げ材に、はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。		
	(3) 窓枠・サッシ・ガラス	窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、または枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。		
	(4) 外壁(貼石・タイル・モルタル・塗壁等)	貼石・タイル・モルタル等の仕上げ材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ、浮き上がり等が生じていないか。		
避難施設	(1) 避難通路	① 有効幅員が確保されているか。		
		② 避難上支障となる設備・機器等の障害物はないか。		
	(2) 階段	階段室に物品が置かれてないか。		
	(3) 避難階の避難口	① 扉の開放方向は避難上支障ないか。		
		② 避難階段等に通ずる出入り口の幅は適当か		
		③ 避難階段等に通ずる出入り口・屋外への出入り口付近に物品、その他の障害物はないか。		
火気設備器具	(1) 厨房設備(大型レンジ、フライヤー等)、ガスコンロ、湯沸器	① 可燃物品からの保有距離は適正か。		
		② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。		
		③ ガス配管は、亀裂、老化、損傷していないか。		
		④ 油脂分を発生する器具の天蓋及びグリスフィルターは清掃されているか。		
		⑤ 排気ダクトの排気能力は適正か。		
		⑥ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。		
	(2) ガスストーブ、石油ストーブ	① 自動消火装置は適正に機能するか。		
		② 火気周囲は整理整頓されているか。		
電	電気設備	① コードに亀裂、老化、損傷はないか。		
		② タコ足の接続を行ってないか。		
		③ 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。		
その他	危険物	① 容器の転倒、落下防止措置はあるか。		
		② 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。		
		③ 整理清掃状況は、適正か。		
検査実施者氏名	検査実施日	検査実施者氏名	検査実施日	防火管理者確認
	年 月 日 年 月 日		年 月 日 年 月 日	

(備考) 不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告すること。

(凡例) ○…良 ×…不備・欠陥 △…即時改修